



Città di Modica
2505.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore X

Manutenzioni

n. 2567 del 27 OTT. 2017

OGGETTO: Guasto impianto sollevamento liquami Treppiedi Sud - Inconvenienti igienico sanitari per il pericolo di sversamento liquami -- Lavori di somma urgenza -- LIQUIDAZIONE ditta Sammito Costruzioni S.r.l. -- CIG: ZD91FF8AFD

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che a seguito del guasto verificatosi in data 12.09.2017 in una delle due elettropompe sommerse FLYGT da KW 13,5 installate nell'impianto di sollevamento reflui di "Treppiedi Sud" non vi è la possibilità di potere garantire la continuità di servizio dell'impianto di sollevamento dei liquami che confluiscono nella vasca di raccolta con il conseguenziale pericolo di sversamento dei reflui e la possibilità di verificarsi degli inconvenienti igienico sanitari, pertanto si è reso necessario intervenire con estrema urgenza, mettendo in essere quanto previsto dall'art. 163 del D.lgs n.50 del 18.04.2016;

CHE per l'intervento di sostituzione della elettropompa guasta Flygt di 13,5 KW installata nell'impianto di sollevamento reflui di "Treppiedi Sud", la fornitura e posa in opera della elettropompa sommersa Flygt NP 3153.181 HT 451 da 13,5 KW, compresa la fornitura di alcuni componenti elettrici e la riparazione della elettropompa guasta, è stata quantificata una spesa pari ad €. 20.430,91 IVA compresa;

CHE con determinazione del Responsabile P.O. n. 2256 del 03.10.2017 è stata impegnata la somma necessaria di €. 20.430,91 IVA compresa, spesa autorizzata dal Sindaco in calce alla nota prot. n.44141 del 13.09.2017 al Cap. 5530/00 imp. 2038 del bilancio comunale 2017, ed altresì, sono stati affidati i lavori di sostituzione della elettropompa guasta Flygt di 13,5 KW installata nell'impianto di sollevamento reflui di "Treppiedi Sud", la fornitura e posa in opera della elettropompa sommersa Flygt NP 3153.181 HT 451 da 13,5 KW, compresa la fornitura di alcuni componenti elettrici e la riparazione della elettropompa guasta, alla ditta Sammito Costruzioni S.r.l., aggiudicataria dei lavori di che trattasi, giusto verbale del 20.09.2017 con un ribasso del 9,9800% sull'importo posto a base d'asta;

TENUTO CONTO che i lavori di tiraggio dell'elettropompa sommersa guasta, la fornitura e posa in opera della elettropompa sommersa Flygt NP 3153.181 HT 451 da 13,5 KW nell'impianto sollevamento reflui di "Treppiedi Sud" "e le forniture previste, compresa la riparazione dell'elettropompa guasta flygt da 13,5 Kw, sono stati regolarmente eseguiti da parte della ditta, come risulta dal foglio di servizio redatto dal personale elettromeccanico comunale;

VISTA la relazione e contabilità lavori a consuntivo redatta in data 18.10.2017 dal Responsabile della 5^ Sezione -- Manutenzione impianti tecnologici, che si allega in copia, relativa alla fornitura e posa in opera della elettropompa sommersa e di quant'altro necessario, compresa la riparazione della elettropompa guasta Flygt di 13,5 KW, così come previsto nel preventivo di massima, il tutto per un importo complessivo del provvedimento di €. 15.252,73 al netto del ribasso d'asta del 31,63%, offerto dalla ditta sui lavori posti a base d'asta, oltre IVA al 22%, come da quadro economico sotto riportato:

Sollevamento reflui "Treppiedi Sud"

(A) - forniture e posa in opera dell'elettropompa sommersa	€. 9.941,53
(B) -- forniture materiali richiesti	€. 495,12
(C) - riparazione elettropompa Flygt 13, 5KW	€. 4.816,08
- Sommano(A+B+C)	€. 15.252,73
- I.V.A al 22%	€. 3.355,60
Importo lavori	€. 18.608,33

Importo del provvedimento
al netto del ribasso d'asta del 9,9800%

€. 18.608,33

- **RITENUTO** per quanto sopra esposto di doversi provvedere all'approvazione della spesa complessiva come sopra determinata di €. 18.608,33 IVA compresa, e alla relativa liquidazione alla ditta Sammito Costruzioni S.r.l. di €. 18.608,33 con IVA in regime di Scissione dei Pagamenti -- art. 17-ter D.P.R. 633/1972;

VISTA la fattura elettronica n. 6/PA del 19.10.2017, emessa dalla ditta Sammito Costruzioni S.r.l., per un importo complessivo pari ad €. 18.608,33 di cui €. 15.252,73 per lavori e forniture ed €. 3.355,60 per IVA al 22% in regime di scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. 633/1972;

VISTO L'O.R.E.L.

VISTO L'ART. 147 del D.P.R. n° 554/1999 del regolamento di attuazione della legge n° 109 del 11-02-1994, recepita dalla L.R. n° 7 del 02-08-2002 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

- 1 - **DI DARE ATTO** che a seguito del guasto verificatosi in data 12.09.2017 in una delle due elettropompe sommerse FLYGT da KW 13,5 installate nell'impianto di sollevamento reflui di "Treppiedi Sud" non vi è la possibilità di potere garantire la continuità di servizio dell'impianto di sollevamento dei liquami che confluiscono nella vasca di raccolta con il conseguenziale pericolo di sversamento dei reflui e la possibilità di verificarsi degli inconvenienti igienico sanitari, pertanto si è reso necessario intervenire con estrema urgenza, mettendo in essere quanto previsto dall'art. 163 del D.lgs n.50 del 18.04.2016;
- 2 - **DI DARE ATTO** che per l'intervento di sostituzione della elettropompa guasta Flygt di 13,5 KW installata nell'impianto di sollevamento reflui di "Treppiedi Sud", la fornitura e posa in opera della elettropompa sommersa Flygt NP 3153.181 HT 451 da 13,5 KW, compresa la fornitura di alcuni componenti elettrici e la riparazione della elettropompa guasta, è stata quantificata una spesa pari ad €. 20.430,91 IVA compresa;
- 3 - **DI DARE ATTO** che con determinazione del Responsabile P.O. n. 2256 del 03.10.20147 è stata impegnata la somma necessaria di €. 20.430,91 IVA compresa, spesa autorizzata dal Sindaco in calce alla nota prot. n.44141 del 13.09.2017 al Cap. 5530/00 imp. 2038 del bilancio comunale 2017, ed altresì, sono stati affidati i lavori di sostituzione della elettropompa guasta Flygt di 13,5 KW installata nell'impianto di sollevamento reflui di "Treppiedi Sud", la fornitura e posa in opera della elettropompa sommersa Flygt NP 3153.181 HT 451 da 13,5 KW, compresa la fornitura di alcuni componenti elettrici e la riparazione della elettropompa guasta, alla ditta Sammito Costruzioni S.r.l., aggiudicataria dei lavori di che trattasi, giusto verbale del 20.09.2017 con un ribasso del 9,9800% sull'importo posto a base d'asta;
- 4 - **DI DARE ATTO** che i lavori di tiraggio dell'elettropompa sommersa guasta, la fornitura e posa in opera della elettropompa sommersa Flygt NP 3153.181 HT 451 da 13,5 KW nell'impianto sollevamento reflui di "Treppiedi Sud" "e le forniture previste, compresa la riparazione dell'elettropompa guasta flygt da 13,5 Kw, sono stati regolarmente eseguiti da parte della ditta, come risulta dal foglio di servizio redatto dal personale elettromeccanico comunale;
- 5 - **DI DARE ATTO VISTA** la relazione e contabilità lavori a consuntivo redatta in data 18.10.2017 dal Responsabile della 5^ Sezione -- Manutenzione impianti tecnologici, che si allega in copia, relativa alla fornitura e posa in opera della elettropompa sommersa e di quant'altro necessario, compresa la riparazione della elettropompa guasta Flygt di 13,5 KW, così come previsto nel preventivo di massima, il tutto per un importo complessivo del provvedimento di €. 15.252,73 al netto del ribasso d'asta del 9,9800%, offerto dalla ditta sui lavori posti a base d'asta, oltre IVA al 22%, come da quadro economico sotto riportato:

Sollevamento reflui "Treppiedi Sud"

(A) - forniture e posa in opera dell'elettropompa sommersa	€. 9.941,53
(B) -- forniture materiali richiesti	€. 495,12
(C) - riparazione elettropompa Flygt 13, 5KW	€. 4.816,08
- Sommano(A+B+C)	€. 15.252,73
- I.V.A al 22%	€. 3.355,60
Importo lavori	€. 18.608,33

Importo del provvedimento
al netto del ribasso d'asta del 9,9800%

€. 18.608,33

- 6 - **DI APPROVARE** la spesa complessiva di €. 18.608,33 IVA compresa, occorrente per la fornitura e posa in opera della elettropompa sommersa Flygt NP 3153.181 HT 451 da 13,5 KW, compresa la fornitura di alcuni componenti elettrici e la riparazione della elettropompa guasta, nell'impianto di sollevamento reflui di "Treppiedi Sud", al netto del ribasso d'asta del 9,9800%(novevirgolanovemilaottocentopercento) sui lavori posti a base d'asta, il tutto come riportato nella relazione e contabilità(quadro economico) redatta dal Responsabile della 5^ Sezione - Manutenzione impianti tecnologici, che si allega in copia al presente provvedimento;
- 7 - **DI LIQUIDARE** alla ditta Sammito Costruzioni S.r.l. l'importo complessivo di €. 15.252,73 al netto del ribasso d'asta del 9,9800% , a saldo della fattura elettronica n. 6/PA del 19.10.2017;
- 8 - **DI LIQUIDARE**, ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. 633/1972, all'Erario, l'IVA relativa alla fattura di che trattasi, pari ad €. 3.355,60;
- 9 - **DI IMPUTARE** l'importo di €. 18.608,33 IVA compresa al Cap. 5530/00 imp. 2038 del bilancio comunale 2017;
- 10 - **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento nei modi di legge;
- 11 - **DI TRASMETTERE** copia del presente atto, munito della scheda informativa allegata, al Responsabile della Trasparenza per gli obblighi di pubblicità di cui al D. Leg. n.33 del 14/03/2013 artt.23 e 37.



IL RESPONSABILE P.O. DEL SETTORE

(Geom. Giorgio Scollo)

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
2038/2017	28/09/2017	€ 18.608,33	5530/00	2017

Modica, 24/10/2017

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, 25-10-2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 1 NOV. 2017 al 15 NOV. 2017, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____:

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione



Città di Modica

www.comune.modica.gov.it

Settore X

Manutenzioni

5^ Sezione – Manutenzione Impianti Tecnologici

Prot. n. _____ del _____

Oggetto: Relazione consuntivo lavori Somma urgenza sostituzione elettropompa sommersa impianto sollevamento liquami "Treppiedi Sud".

La ditta SAMMITO COSTRUZIONI S.r.l., secondo quanto previsto con disposizione del Responsabile P.O. di questo Settore prot. n. 46007 del 21.09.2017, ha eseguito i lavori di sostituzione della elettropompa sommersa Flygt da 13,5 Kw, installata nell'impianto di sollevamento reflui di "Treppiedi Sud" e le forniture previste, compresa la riparazione dell'elettropompa guasta flygt da 13,5 Kw, come risulta dal foglio di servizio redatto dal personale elettromeccanico comunale.-

I lavori e le forniture di che trattasi sono state effettuate dalla succitata ditta il 03.10.2017, con inizio delle operazioni alle ore 08:00 ed ultimazione lo stesso di alle ore 10:00, come risulta dal foglio di servizio redatto dal personale elettromeccanico comunale in pari data, che hanno presenciato le operazioni nella sua interezza, fino all'attivazione dell'impianto di sollevamento reflui con la nuova elettropompa sommersa flygt NP 3153.181 HT 451 da 13,5 KW.-

Ad avvenuta messa a regime dell'impianto di sollevamento reflui, a seguito di verifiche della funzionalità della nuova elettropompa sommersa, effettuata dal personale elettromeccanico comunale, è stata evidenziata la necessità di verificare la eventuale presenza di masse solide tali da ostacolare il normale funzionamento della elettropompa, pertanto, giorno 10 settembre 2017 la ditta esecutrice dei lavori ha provveduto alle verifiche di che trattasi, come risulta dal foglio di servizio redatto dal personale elettromeccanico comunale in pari data.

Per le forniture, della elettropompa sommersa flygt NP 3153.181 HT 451 da 13,5 KW e di alcuni materiali elettrici, per i lavori di posa in opera e per quant'altro necessario per la riattivazione della elettropompa sommersa installata nell'impianto di sollevamento reflui di "Treppiedi Sud", compresa la riparazione della elettropompa sommersa guasta Flygt di 13,5 KW, l'importo da liquidare a consuntivo alla ditta Sammito Costruzioni S.r.l. per quanto effettivamente eseguito e fornito nell'impianto sollevamento reflui di "Treppiedi Sud" al netto del ribasso d'asta del 9,9800% offerto dalla ditta sui prezzi posti in elenco nel preventivo richiesto con nota n. 44389 del 14.09.2017, giusta offerta e relativa aggiudicazione del 20.09.2017 come risulta nel verbale redatto in pari data, ammonta a complessivi € 18.608,33 Iva compresa in regime di scissione dei pagamenti(split payment), così determinato:

- IMPIANTO SOLL.'TO REFLUI "TREPPIEDI SUD"

A) fornitura e posa in opera - Elettropompa sommersa tipo flygt NP 3153.181 HT 451 da 13,5 KW -- (€ 10.379,27+€ 640,00)

- €11.019,27

B) forniture materiali richiesti: -

1	grillo in acciaio inox	-	27,39	
Mt. 5	catena in acciaio zincato portata max 0,5 t.	9,478	47,35	
	adattatore allineamento mandata pompa			
1	con piede accop.to	-	114,33	
	galleggiante elettrico tipo Finder 72.B1-			
2	20A(250V AC)-IP68	125,00	250,00	
			61,50	
1	contaore elettrico da quadro 220V	-		
20	fusibile in vetro 5x20 500mA	2,411	48,22	- € 548,79

C) riparazione elettropompa sommersa guasta flygt da 13,5 KW: - € 5.338,17

Sommano € 16.906,23

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 338,12-
€ 16.568,11

a dedurre il ribasso d'asta del 9,9800% offerto dalla ditta € 1.653,50

Restano al netto(compreso oneri per la sicurezza) € 15.252,73

IVA al 22% € 3.355,60

Importo da liquidare alla ditta € 18.608,33

Pertanto, il costo complessivo per l'intervento di sostituzione della elettropompa sommersa nell'impianto Sollevamento reflui di "Treppiedi Sud" e le forniture previste, a consuntivo ammonta ad € 18.608,33 IVA compresa al 22% in regime di scissione dei pagamenti(split payment).

I prezzi di cui al punto B, sono stati ricavati dai prezzi di mercato, tenuto conto altresì dell'urgenza e della necessità di attivare con tempestività la seconda elettropompa sommersa dell'impianto di sollevamento reflui di "Treppiedi Sud".-
Modica, lì 18.10.2017

Ditta Sanmito Costruzioni S.r.l.

Il Resp.le 5^ Sezione

Rosario Vernuccio

✓ IL RESPONSABILE P.O.
Geom. Giorgio Scillo

TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI	
Pubblicazione ai sensi dell'art.26 del decreto Lgs. 14/03/2013 n.33	
Ragione Sociale:	Sammito Costruzioni S.r.l.
Indirizzo:	Via Roma, 13/7 – 97015 Modica
Legale Rappresentante:	Sammito Vincenzo
Indirizzo:	Via Roma, 13/7 – 97015 Modica
Importo vantaggio economico:	Euro 15.252,73
Settore Competente:	10° (decimo)
Responsabile del Settore:	Geom. Giorgio Scollo
Responsabile del procedimento:	Geom. Giorgio Scollo
Modalità eseguita per individuazione beneficiario	Determina impegno spesa e affidamento lavori somma urgenza n.2256 del 03.10.2017 - CIG:ZD91FF8AFD -- Affidamento in economia-cottimo fiduciario.